

施工プロセスのチェックリスト(営繕版)

平成22年7月30日改正

1. 工事名
2. 工期
3. 施工業者

4. 請負代金
5. 一次下請総額
6. 現場代理人
7. 監理(主任)技術者

①「施工プロセスのチェックリスト」は、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員が確認するものであり、工事成績評定の基礎資料になるものである。

②チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がOKであれば□にレマークを記入し、OKでなければ、備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。

③用語の定義については、契約後、当初契約後、変更後、工期内に行う契約変更後とする。

検査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表	チェック時期(指示事項)							備考 (指示事項及びその是正状況等)
				着手前	施工中						
施工体制一般	I	○ 契約工程表	・ 契約締結後14日以内に、契約工程表を提出した。 (契約後、変更後)	(□	(□	(□	(□	(□	(□		
		○ 工事カルテ	・ 事前に監督員の承諾を受け、契約締結後等の10日以内に登録期間に申請した。 (契約後、変更後、完成時)	(□	(□	(□	(□	(□	(□	(□	
		○ 品質証明	・ 工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を適切に記録した。 (検査の前等)		(□	(□	(□	(□	(□		
					(□	(□	(□	(□	(□		
			・ 品質証明は、出来高、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切(数量も含む)に実施した。 (品質証明実施時)		(□	(□	(□	(□	(□		
					(□	(□	(□	(□	(□	(□	
		○ 建設業退職金共済制度等	・ 掛金収納書の写しを工事完成時までに提出した。 ・ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 (施工中1回程度) ・ 労災保険関係の項目を現場の見やすい場所に掲示している。 (施工中1回程度) ・ 建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 (施工中1回程度)	(□	(□	(□	(□	(□	(□		
					(□	(□	(□	(□	(□		
					(□	(□	(□	(□	(□		
					(□	(□	(□	(□	(□		
		○ 請負代金内訳書 (建築:5億円、設備:1億円以上の工事)	・ 契約締結後14日以内に、所定の様式で提出した。 (契約後、変更後)	(□	(□	(□	(□	(□	(□		
		○ 下請負人名簿	・ 下請負契約後遅滞なく、所定の様式で提出した。 (着手前、施工中適宜)	(□	(□	(□	(□	(□	(□		
				(□	(□	(□	(□	(□	(□		
(□	(□			(□	(□	(□	(□				

施工プロセスのチェックリスト(営繕版)

考 査 項 目	細 別	確 認 項 目	チェックリスト一覧表	チェック時期(指示事項)						備 考 (指示事項及びその是正状況等)	
				着手前	施工中						完成時
1 施 工 体 制	Ⅰ 施 工 体 制 一 般	○ 現場代理人及び主任(監理)技術者指名届	・ 契約締結後14日以内に、所定の様式で提出した。 (契約後、技術者変更後)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
		○ 誓約書	・ 契約締結後14日以内に、所定の様式で提出した。 (契約後、技術者変更後)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
		○ 主要資材購入先名簿	・ 主要資材の購入前に、所定の様式で提出した。 (着手前、施工中適宜)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
				(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
		○ 期間別工事工程報告書	・ 15日ごと指定日までに、所定の様式で提出した。 (施工中適宜、完成時)		(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
				(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)			
				(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
		○ 施工体制台帳(下請総額3,000万円以上(ただし建築一式工事は4,500万円以上))、施工体系図	・ 施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 (施工中の当初、変更時)		(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
			・ 施工体制台帳に下請負契約書(写)及び再下請負通知書を添付している。 (施工中の当初、変更時)		(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
			・ 施工体制台帳の添付資料で、下請負金額が確認できる。 (施工中の当初、変更時)		(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
			・ 施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 (施工中の当初、変更時)		(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
			・ 施工体系図に記載のない業者が作業していない。 (施工中 1回/月程度)		(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
			・ 施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。 (施工中の当初、変更時)		(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
			・ 元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。 (施工中の当初、変更時)		(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
		○ 建設業許可標識	・ 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者を正しく記載している。 (施工中1回程度)		(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
	Ⅱ 配 置 技 術 者	○ 現場代理人	・ 現場代理人は、現場に常駐している。 (施工中 1回/月程度)		(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)		
		・ 現場代理人は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。 (施工中適宜)		(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)			
○ 専門技術者の配置		・ 専門技術者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工中適宜)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)	(☐ ☐)			

施工プロセスのチェックリスト(営繕版)

審査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表	チェック時期(指示事項)							備考 (指示事項及びその是正状況等)
				着手前	施工中					完成時	
1 施工体制	II 配置技術者	○ 作業主任者の選任	・ 作業主任者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工中適宜)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)		
		○ 監理技術者(主任技術者)の専任制	・ 資格者証の内容を確認した。 (着手前)	(□)							
			・ 配置予定技術者、指名居により通知された技術者、監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一であった。 (着手前)	(□)							
			・ 現場に専任している。 (施工中、1回/月程度)		(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	
			・ 施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時)		(□)	(□)	(□)	(□)	(□)		
			・ 施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。 (施工中適宜)		(□)	(□)	(□)	(□)	(□)		

[記録欄]

施工プロセスのチェックリスト(営繕版)

調査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表	チェック時期(指示事項)						備考 (指示事項及びその是正状況等)	
				着手前	施工中						完成時
2 施工状況	I 施工管理	○ 下請負者の把握	・ 下請負者が広島県の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。 (施工中適宜)		(□	(□	(□	(□	(□		
		○ 設計図書の照査等	・ 契約請負約款第18条第1項第1号から5号に係わる設計図書の照査を行っている。 (着手前, 施工中適宜)	(□	(□	(□	(□	(□	(□		
			・ 現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 (着手前, 施工中適宜)	(□	(□	(□	(□	(□	(□		
		○ 施工計画書	・ 施工(変更を含む)に先立ち、提出した。 (着手前, 変更時)	(□	(□	(□	(□	(□	(□		
				(□	(□	(□	(□	(□	(□		
			・ 記載内容と現場施工法が一致している。 (施工中適宜)		(□	(□	(□	(□	(□		
			・ 記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している。 (施工中適宜)		(□	(□	(□	(□	(□		
			・ 記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 (着手前, 変更時)	(□	(□	(□	(□	(□	(□		
		○ 施工管理 ・ 工事材料管理 ・ 出来形管理・品質管理 ・ イメージアップ	・ 工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。 (施工中適宜)		(□	(□	(□	(□	(□		
			・ 品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。 (施工中適宜)		(□	(□	(□	(□	(□		
			・ 日常の出来形、品質管理が適時的確に行われている。 (施工中適宜)		(□	(□	(□	(□	(□		
			・ 特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組み又、地域等により評価されるものがある。 (施工中適宜)		(□	(□	(□	(□	(□		
		○ 検査(確認を含む)及び立会い等の調整	・ 適切な時期に監督員の立会いをもとめている。 (施工中適宜)		(□	(□	(□	(□	(□		
			・ 段階確認の確認時期が、適切である。 (施工中適宜)		(□	(□	(□	(□	(□		
		○ 工事の着手	・ 工事の着手に先立ち、実施工程表を提出した。 (着手時, 施工中適宜)	(□	(□	(□	(□	(□	(□		
		○ 建設副産物及び建設廃棄物	・ 請負者は、産業廃棄物管理表(マニフェスト)により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。 (施工中適宜)		(□	(□	(□	(□	(□		
			・ 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 (施工中適宜)	(□	(□	(□	(□	(□	(□		
		○ 指定建設機械類の確認	・ 指定建設機械(排出ガス対策型、低騒音型、低振動型建設機械)を使用している。 (施工中 1回/月程度)		(□	(□	(□	(□	(□		

施エプロセスのチェックリスト(営繕版)

考査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表	チェック時期(指示事項)							備考 (指示事項及びその是正状況等)	
				着手前	施工中					完成時		
2 施工状況	Ⅱ 工程管理	○ 工程管理	・ フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 (施工中適宜)		(□	) □	(□	) □	(□	) □		
			・ 現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。 (施工中適宜)		(□	) □	(□	) □	(□	) □		
			・ 作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。 (施工中適宜)		(□	) □	(□	) □	(□	) □		

〔記録欄〕

施工プロセスのチェックリスト(営繕版)

調査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表	チェック時期(指示事項)						備考 (指示事項及びその正状況等)
				着手前	施工中					
2	Ⅲ 安全対策	○ 安全活動	・ 災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。 (施工中適宜)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 店社パトロールを実施し、記録がある。 (施工中 1回/月程度)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 安全・訓練等を実施し、記録がある。 (施工中適宜)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 (施工中適宜)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 新規入場者教育を実施し、記録がある。 (施工中適宜)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 過積載防止に取り組んでいる記録がある。 (施工中適宜)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 使用機械、車両等の点検整備等が管理され、記録がある。 (施工中 1回/月程度)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置が なされた点検記録等がある。 (施工中適宜)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 (施工中適宜)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェック リスト等により実施され、記録がある。 (施工中適宜)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。 (施工中適宜)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
		○ 安全パトロールの指摘事項の処理	・ 各種安全パトロールでの指摘事項や正事項について、速やかに 改善を図り、かつ関係者には正報告した記録がある。 (施工中適宜)		(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
	Ⅳ 対外関係	○ 関係機関等	・ 関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。 (施工中適宜)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情 対応を適切に行い、記録がある。 (施工中適宜)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	
			・ 隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協 力をを行っている記録がある。 (施工中適宜)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	(☐)	

[記録欄]